

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 87/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 169 г. Владивостока»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от 24 августа 2017 года № 87 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 28.08.2017 года по 11.09.2017 года проведена плановая / выездная проверка:

28.08.2017 с 11 час. 0 мин. по 12 час. 00 мин..

Государственный инспектор Первореченского района г. Владивостока по пожарному надзору Соловьева Татьяна Васильевна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 169 г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Постышева 35
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Заведующей Кузнецовой Ириной Николаевной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Имеющиеся установки пожарной автоматики (АУПС; СОУЭ) не соответствуют нормам пожарной безопасности с истекшим сроком эксплуатации. Правила противопожарного режима в РФ п. 61, ответственное лицо ; (МБДОУ № 169 Г. ВЛАДИВОСТОКА, Правила противопожарного режима в РФ п. 61, (МБДОУ №169)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 61</i> Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением	31.07.2018	

		<p>соответствующего акта проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор Первореченского района г. Владивостока по пожарному надзору
Соловьева Татьяна Васильевна*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» августа 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ *(Handwritten signature)*
(подпись)

«28» августа 2017 г.

заведующая Кузнецова Ирина Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору